| 凍結能力（トン／二十四時間） | 配管の長さ（メートル） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 空気冷却式の場合 | フラットタンク式の場合 | ブライン漬式の場合 |
| 三 | 六〇〇 | 八〇 | 七五 |
| 五 | 一、〇〇〇 | 一三五 | 一二五 |
| 一〇 | 二、〇〇〇 | 二六五 | 二五〇 |

備考

一 この表の配管の長さは、アンモニアを使用する満液式の蒸発方法の場合であつて、且つ、空気冷却式の場合にあつては毎秒二メートルの通風装置、ブライン漬式の場合にあつては毎秒〇・四メートルのブライン循環装置を有する場合であつて冷却コイルの外径が四二・七ミリメートルのものの場合の値を示す。

二 凍結能力がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。