

容積 (立方メートル)	三	五	一〇	一五
配管比 (メートル/立方メートル)	一四・〇	一二・八	一〇・〇	八・〇

備考
 一 この表の配管比は、アンモニアを使用する満液式の蒸発方法で、且つ、毎秒〇・四メートルの冷海水循環装置を有する場合であつて、冷却コイルの外径が三四ミリメートルのものの場合の値を示す。
 二 予冷、又は冷海水製造その容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとす。